

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-393/25.03.2022 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда*

Данни за възложителя	„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД гр. София Изпълнителен директор: инж. Ангелин Цачев Седалище и адрес на управление: 1618 гр. София, бул. Цар Борис III № 201
Инвестиционно предложение (ИП)	„Реконструкция на ВЛ 110 kV «Орляк» от п/ст «Добруджа» до п/ст «Вълчи дол»”
Местоположение на площадката	Линейно съоръжение
Резюме на инвестиционното предложение	ВЛ 110 kV «Орляк» ще се реконструира за две тройки проводници тип АСО-400 и едно мълниезащитно въже тип OPGW, монтирани на типови стълбове, болтова конструкция поцинковани с разположение на фазите тип „бъчва”. Новите стълбове, използвани за изграждане на електропровод 110 kV са проектирани за фазови проводници марка АСО-400, болтова конструкция с предвидена антикорозионна защита чрез горещо поцинковане, съгласно БДС EN ISO1461:2009 или еквивалент. Всички съществуващи стълбове се подменят с нови, без промяна на местата на стълбовете. Изключение правят 6 бр. стълбове, които се преместват в рамките на същия имот. Това се прави с цел да се спази изискването на Наредба № 3 НУЕУЕЛ, чл. 620, табл. 45, за да се осигури габарит 6 м към терена. ИП няма връзка с други съществуващи и/или одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на ИП по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС е на разположение в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” при община Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1, стая № 202.

При проявяване на обществен интерес, становища могат да се изпращат в 14 дневен срок в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” при община Вълчи дол на адрес: 9280 гр. Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1 и/или в РИОСВ-Варна, на адрес: 9000 гр. Варна, ул. Ян Палах 4.

Срок за обявяване на информационното табло и в сайта на община Вълчи дол - 14 дни.

Дата на постъпване в община Вълчи дол на Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за ИП	Вх. № РД 32-00-53/24.03.2022 г.		
Дата на обявяване	25.03.2022 г.	Дата на приключване	09.04.2022 г.
Изготвил: Инж. Диана Петрова Главен експерт в Дирекция УТОС			

