



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**Министерство на околната среда и водите**

**Басейнова дирекция „Дунавски район“**

Изх. № РР-02-362(4)

Гр. Плевен, .....17 03..... 2023 г.

**ДО**

**КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ**

ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ.ВАРНА

ПЛ. “ХРИСТО БОТЕВ” № 1

**КОПИЕ ДО**

**Г-Н МИТЮ МИТЕВ**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООПЕРАЦИЯ "МИР"**

9290, С. БРЕСТАК

ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА

**Относно:** Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

**УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТЕ,**

На основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция „ Дунавски район“ по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за водовземане от „ШК – Кооперация Мир – Брестак“.

Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите, **сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

1. Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;
2. Да уведомите писмено Басейнова дирекция „ Дунавски район“ за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

**Приложение:** Съгласно текста.

**ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)





Изх. № PP-02-362 (4)

Гр. Плевен, 14.03.2023 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

**1. Цел на заявеното използване на водите:**

- Водоснабдяване за други цели, вкл. противопожарни нужди

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** „Карстови води в Разградската формация“ с код BG1G000K1NB050.

**2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни**

Заявление вх. № PP-02-362/20.09.2021 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

След преглед по чл. 61 от Закона за водите на представената документация към заявление с Вх. № PP-02-362/20.09.2021 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от „ШК – Кооперация Мир – Брестак“ е установено, че документацията не отговаря на изискванията на Закона за водите (ЗВ) и Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1). С писмо изх. № PP-02-362(1)/30.11.2022 г. е уведомен заявителя, че е необходимо да се отстранят несъответствията по преписката. С вх. № PP-02-362(2)/01.02.2023 г. и вх. № PP-02-362(3)/27.02.2023 г. е предоставена необходимата документация само за шахтовия кладенец.

БДДР е направила запитване в НАП ТД Варна, офис Варна за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружеството няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал. 1, която е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл.159, ал.3 на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове. Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстови води в Разградската формация“ с код BG1G000K1NB050, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние по показателя „нитрати“.

Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показател NO3; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)





Съгласно ПУРБ, за ПВТ е в изключение по чл. 156в до 2027г., съгл. ПУРБ 2010-2015г. Запазва изключението и във втория цикъл на ПУРБ. При оценката на химичното състояние е констатирано запазване на постоянни стойности на замърсителите без възходящи тенденции..

### 3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

#### „ШК – Кооперация Мир – Брестак“ (Шахтов кладенец)

Дълбочина – 6.0 м. Кладенецът е изграден чрез изкоп и укрепване на стените със суха каменна зидария (каменни блокчета с размери 50x20x30 см) с вътрешен диаметър Ø 2000 мм в интервала от 6.0 до 1.20 м под терена. Водоприемната част е между каменните блокчета. Отгоре кладенеца е затворен с бетонова плоча, в която са оставени отвор за обслужване и отвори за смукателя на помпата. По стената на кладенеца са монтирани стоманени скоби (стълби). Върху кладенеца е изградена тухлена постройка.

На около 3 м разстояние от кладенеца е изградена стоянка (водоналивна тръба), откъдето се пълнят цистерните за нуждите на кооперацията.

Експлоатацията на кладенеца се извършва с центробежна помпа EBARA – 3D/I 32-160/2.2 с дебит 20 м<sup>3</sup>/час и напор 37.7 м, със смукател на дълбочина 5.50 м под терена (4.30 м от горен ръб на кладенеца).

### 4. Място на водоземане:

Поземлен имот 06416.116.4, област Варна, община Вълчи дол, с. Брестак, м. ЛОЗЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 1817 кв. м, стар номер 000287, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-88/10.08.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, предоставен за ползване с договор за срок от 10 години (до 2025 г.)

BC	Координати КС 1970		Координати WGS 84		Z, m
	X	Y	N	E	
ШК	4712911.315	9608562.986	43° 27' 23.9"	27° 31' 37.3"	205.00

**5. Обект на водоснабдяване:** Приготвяне на разтвори за пръскане, измиване на земеделска техника, осигуряване на противопожарните нужди на Кооперация „Мир“ в Поземлен имот 06416.116.4, област Варна, община Вълчи дол, с. Брестак, м. ЛОЗЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 1817 кв. м, стар номер 000287, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-88/10.08.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, предоставен за ползване с договор за срок от 10 години (до 2025 г.)

### 6. Проектни параметри на използването:

**Средноденоношен дебит** – 0.1 л/сек

**Годишно водно количество** – 3154 куб.м/годишно

**Сезонно водно количество** – 600 куб.м в периода от 01.06 до 30.10

**Минимално необходимо водно количество за дейността** – 2320 м<sup>3</sup>/год.

**Максимален дебит** - 5.6 л/сек в рамките на 1 час/ден

**Статично водно ниво:** 4.10 м кота СВН – 200.90 м;

**Допустимо понижение:** 1.20 м до дълбочина на водното ниво 5.30 м;

### 7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца

7.2. Да извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво

7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

7.1.1.1. показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;



7.1.1.2. други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати;

7.3.2. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водоземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.

7.3.3. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества

7.3.4. Да се заплаща такса водоземане за добитите водни количества от кладенеца.

**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „ Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

