

На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС фирма

### **„ВП Никола Козлево“ ЕООД**

#### **Уведомява**

че е възложено разработване на задание за обхват на оценка на въздействието върху околната среда за ново инвестиционно предложение за изграждане на ветроенергиен парк с обща инсталирана мощност до 202 MW, включващ:

- До 28 броя ветрогенератора (вкл.), от които: до 27 броя, включително, в землището на с. Пет могили и с. Векилски, община Никола Козлево, област Шумен и 1 брой в землището на с. Зърнево, общ. Тервел, област Добрич;
- Подземни кабелни трасета средно напрежение от вятърните генератори до проектната подстанция. Общата дължина на изкопите за полагане на вътрешните кабелни линии е около 35 км;
- Оптични кабелни линии и заземителни контури;
- Ел. подстанция в землището на с. Пет могили;
- Система с батерии за съхранение на произведената ел. енергия (сторидж система), на територията на терена за подстанция;
- Промяна на предназначението и подобряване на селскостопански пътища с цел увеличаване товароносимостта им. Селскостопанските пътища са на териториите на землищата на с. Пет могили и с. Векилски, общ. Никола Козлево, обл. Шумен, с. Зърнево, общ. Тервел, област Добрич и с. Радан войвода, общ. Вълчи дол, област Варна;
- Изграждане на постоянни технологични площадки за разполагане на тежка механизация при монтажа и сервизната поддръжка на вятърните генератори;
- При възникнала необходимост - изграждане на временни пътища, временни завои и временни площадки за разполагане на кранове;
- Въздушен електропровод или подземен електропровод високо напрежение от проектната подстанция до точка на присъединяване към електропреносната мрежа, определена от „ЕСО“ ЕАД.

Всеки вятърен генератор ще бъде със следните характеристики:

- Номинална мощност до 7.2 MW (вкл.)
- Височина на кулата до 170 m (вкл.)
- Диаметър на ротора до 170 m (вкл.)
- Обща височина до 255 m (вкл.)

- Обща номинална мощност на ИП: до 202 MW (вкл.)
- Скорост на включване: 3 m/s
- Скорост на изключване: 25 m/s

Мнения, становища и препоръки по отношение обхвата на заданието за ОВОС и препоръчителни мерки за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда и водите се приемат в Община Никола Козлево – адрес с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември“ № 5; Община Тервел – адрес гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 8; МОСВ – София, бул. „Мария Луиза“ № 22; РИОСВ-Шумен, ул. „Съединение“ № 71, РИОСВ-Варна, ул. „Ян Палах“ №4 и на адрес: гр. Варна, кв. Чайка, бл. 196, офис 3, тел/факс: +359 52 622 650, Електронна поща (e-mail): [kalin.nikolov@longman-bg.com](mailto:kalin.nikolov@longman-bg.com), [diana.petkova@longman-bg.com](mailto:diana.petkova@longman-bg.com).