

"ЕКО-ПРОЕКТ" ЕООД

възложител: "СУКО" ЕООД

собственици : 1. „СУКО“ ЕООД
2. „АГРО ГТ“ ЕООД



Обект : ПУП-ПЗ (План за застрояване), с. Искър, Общ. Вълчи дол


Първи етап за обект : "производство на електроенергия - фотоволтаичен парк" за ПИ с ид: №№ 32860.45.25; 32860.10.123; 32860.10.415/стари-32860.10.122; 32860.10.120; 32860.10.119; 32860.10.118; 32860.10.117/; 32860.10.116; 32860.23.34 по КККР (собственост на „АГРО ГТ“ ЕООД)

Втори етап за обект : "производство на електроенергия - фотоволтаичен парк и обсл. сграда" за ПИ с ид: №№ 32860.45.67 (стари: 32860.45.27; 32860.45.30); 32860.45.46; 32860.45.26 (собственост на „СУКО“ ЕООД)

Част: ПУП-ПЗ

Фаза: Схема Електроснабдяване
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ

Проектант:



Съгласували:

Част Арх: арх. Бранимир Карагеоргиев

Част ВиК: инж. Симеон Симеонов

Част Комуникации : инж. Петър Манолов



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 16258

Важн за 2022 година

ИНЖ. НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ БОШНАКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 168/04.08.2020 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК Варна

инж. С. Милева

Председател на КР

инж. А. Чипев



Председател на УС на КИИП

инж. М. Гергов

MARIN GERGOV
MARINOV
Sofia
09.12.2021 14:38:02



13180210390000082-001

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНИЕ

МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180210390000082

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА: Професионална отговорност в проектирането и строителството

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ЗАД "Алианц България",
ул. "Сребърна" №16, 1407 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060

ЗАСТРАХОВАН: Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ЕИК: 103895548
Адрес : гр./с. ВАРНА, п. код 9028, Ж.к./Ул.Ж.К. ИЗГРЕВ 865, П.К.243,
представявано от ДОРА АЛЕКСАНДРОВА УПРАВИТЕЛ

ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: Проектант, Категория строежи: I

СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР: 1 година от 00:00 часа на 24.11.2021г. до 24:00 часа на 23.11.2022 г.

РЕТРОАКТИВНА ДАТА: 24.11.2016 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: Съгласно действащата нормативна уредба и приложимите Общи условия по застраховката

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ: 250,000.00 BGN за всяко едно събитие.
500,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ: 10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 500.00 BGN (петстотин BGN)

ДАНЪК ПО ЗДЗП: 10.00 BGN (десет BGN)

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: 510.00 BGN (петстотин и десет BGN)

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 24.11.2021 г. 510.00 BGN в т.ч. премия 500.00 BGN и данък 10.00 BGN

Писменото предложение или искане до застрахователя за сключване на застрахователен договор и писмените отговори на застрахования и/или застрахования на поставени от застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, общите условия на застраховката, приложенията, добавките и други писмени договорености между страните (ако има такива), представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена информация относно Застрахователя по чл. 324 ал.1 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

"ЗАД "Алианц България" е част от Алианц Груп, един от световните лидери в застраховането. Ние сме застрахователно дружество, лицензирано в България, което предоставя продукти и услуги от общо застраховане (включително, с покритие извън страната). Защитата на Вашите лични данни е основен приоритет за нас. Пълният текст на Съобщението ни за защита на личните данни (Privacy notice) се намира на интернет страницата на компанията www.allianz.bg

То има за цел да Ви информира какви Ваши лични данни събираме, защо са ни необходими, по какъв начин ще бъдат използвани и на кого ще бъдат разкривани. Прочетете това съобщение внимателно!

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с Вашите лични данни, винаги можете да се свържете с нас чрез посочените в съобщението форми за контакт.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 23.11.2021 г., гр. ВАРНА

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

/Петър Костадинов Милов/

ЗАСТРАХОВАН:

/Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД/

Посредник: ГП ВЕСЕЛИН ДАСКАЛОВ - А ЕНД В ИНС, гр./с. ВАРНА, п. код 9000, БРАТЯ МИЛАДИНОВИ №68, Ет.1, ЛД № 0390000

ВЕСЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ДАСКАЛОВ

Allianz

Обяснителна записка

I. Обща част

Проекта се разработва на основание Решение №551 / Общински съвет гр. Вълчи дол , с което е одобрено Задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ, за възлагане и изработването на проект за ПУП-ПЗ и е разрешено изработването на ПУП-ПЗ за следните имоти ПИ- 32860.45.27 и ПИ 32860.45.30, ПИ:32860.45.46; ПИ:32860.45.26; ПИ:32860.45.25; ПИ:32860.10.123; ПИ:32860.10.122; ПИ:32860.10.120, ПИ:32860.10.119; ПИ:32860.10.118; ПИ:32860.10.117, ПИ:32860.10.116;ПИ:32860.23.34

Проектът е разработен върху актуална кадастрална карта за горечитираната територия, одобрена със Заповед № РД – 18-76 / 28.07.2016 на изп. Директор на АГКК.

В процеса на проектирането е предвидено обединяване на имоти по законоустановената процедура, както следва :

- ПИ: 32860.45.67 (стар ПИ- 32860.45.27 и ПИ 32860.45.30)
- ПИ:32860.10.415 (стари ПИ:32860.10.122; ПИ:32860.10.120, ПИ:32860.10.119; ПИ:32860.10.118; ПИ:32860.10.117)

Последните са попълнени в КК със Заповед : РД – 18-76 / 28.07.2016, съгласно приложени скици от СГКК №15-629118 / 11.06.2021г и №15-620817 / 10.06.2021г.

Върху кадастралната основа към ПУП-ПЗ са нанесени всички въздушни електропроводи с техните сервитути съгласно, Приложение №5 към чл.7, ал.1, т.5 от Наредба №16 / 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти.

Подробният устройствен план – План за застрояване (ПУП–ПЗ) по искане на собствениците определя два етапа :

- **Първи етап** "производство на електроенергия - фотоволтаичен парк"за ПИ с ид:№№; 32860.45.25; 32860.10.123; 32860.10.415/стари-32860.10.122; 32860.10.120; 32860.10.119; 32860.10.118; 32860.10.117/; 32860.10.116; 32860.23.34 по КККР (собственост на „АГРО ГТ“ ЕООД).
- **Втори етап** "производство на електроенергия - фотоволтаичен парк и обсл. сграда" за ПИ с ид:№№32860.45.67 (стари:32860.45.27;32860.45.30); 32860.45.46; 32860.45.26 (собственост на „СУКО“ ЕООД)

Подробният устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) предвижда промяна на предназначението на горечитираните имоти, с цел определяне конкретното им предназначение в устройствена зона „Пп“ (предимно производствена) по чл.23,т.2 от Наредба №7 с устройствени показатели съгласно чл.25,ал.3, както следва:

- Плътност на застрояване – 40% до 80%; К инт – 1.0 до 2.5; Мин. Озеленяване – 20% до 40% (1/3 дървесна растителност); свободно застрояване, Н стр. – Неогр.


II. Електрически инсталации

Първи етап ще бъде реализиран с обща инсталирана мощност 540 kW, за целите на осигуряване на собственото потребление на клиента и присъединяване на отделните обекти към съществуващ трафопост тип БКТП, находящ се в поземлен имот № 32860.10.110. Мощността е определена съгласно предоставената мощност като обекта, като потребител. Присъединяването ще се изпълни с отделни кабелни линии, за всяка една от фотоволтаичните електрически централи, ниско напрежение (КЛНН).

Втори етап ще бъде реализиран чрез присъединителни съоръжения тип БКТП и КЛ/ВЛ СрН съгласно последващи указания, които ще бъдат предоставени от „ЕРП Север“ АД след издаване на последващи становища за присъединяване.

За задание на настоящата схема електроснабдяване са използвани предварителни проучвания условията на присъединяване за ВЕИ :

- Изх. № ПВИ-2669/19.01.2022 г. за ПИ № 32860.23.34;
- Изх. № ПВИ-2671/19.01.2022 г. за ПИ № 32860.10.116;
- Изх. № ПВИ-2673/19.01.2022 г. за ПИ № 32860.10.123;
- Изх. № ПВИ-2672/19.01.2022 г. за ПИ № 32860.10.415;
- Изх. № ПВИ-2674/19.01.2022 г. за ПИ № 32860.45.25;
- Изх. № ПВИ-2666/19.01.2022 г. за ПИ № 32860.45.26;
- Изх. № ПВИ-2667/19.01.2022 г. за ПИ № 32860.45.46;
- Изх. № ПВИ-2668/19.01.2022 г. за ПИ № 32860.45.67.



Съставил:.....

инж. Н. Бошнаков

Изх. № ПВИ-2669/19.01.2022г.

"АГРО ГТ" ЕООД
ул. "Московска" №47
обл. София, общ. Столична
ПК 1000, гр. София

**ОТНОСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ КЪМ
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА**

Във връзка с постъпило Ваше искане за предварително проучване възможности-
те за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия с наш
вх. №2101029906/29.12.2021г. за:

Обект: Фотоволтаична електрическа централа
Местонахождение на обекта:
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Населено място/земище: с.Искър
Имот №: ПИ 32860.23.34

Заявена мощност: **95,55 kW**

,бихме желали да Ви уведомим за следното:

Присъединяването на електрическата централа в желания от Вас мрежови енер-
гиен район може да се осъществи към съществуващата електроразпределителна
мрежа, посредством съществуваща или новоизградена килия в закритата разпре-
делителна уредба (ЗРУ) 20 kV на подстанция "Вълчи дол" 110/20kV.

Присъединяването следва да се извърши съгласно разпоредбите на част Трета,
глава Четвърта от Наредба №6 от 24.02.2014г. за присъединяване на производи-
тели и клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителните
електрически мрежи.

Становището се издава съгласно изискванията и процедурите по ЗУТ и служи
единствено за разработване на ПУП (подробен устройствен план) и е със срок
една година, считано от датата на издаването му.

Руслан Радев

Директор дирекция
"Развитие на мрежата и строителство"

Валентин Катчев

Началник отдел
"Развитие на мрежата"

Изх. № ПВИ-2671/19.01.2022г.

"АГРО ГТ" ЕООД
ул. "Московска" №47
обл. София, общ. Столична
ПК 1000, гр. София

**ОТНОСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ КЪМ
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА**

Във връзка с постъпило Ваше искане за предварително проучване възможности-
те за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия с наш
вх. №2101029909/29.12.2021г. за:

Обект: Фотоволтаична електрическа централа
Местонахождение на обекта:
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Населено място/землище: с.Искър
Имот №: ПИ 32860.10.116

Заявена мощност: **95,55 kW**

,бихме желали да Ви уведомим за следното:

Присъединяването на електрическата централа в желания от Вас мрежови енер-
гиен район може да се осъществи към съществуващата електроразпределителна
мрежа, посредством съществуваща или новоизградена килия в закритата разпре-
делителна уредба (ЗРУ) 20 kV на подстанция "Вълчи дол" 110/20kV.

Присъединяването следва да се извърши съгласно разпоредбите на част Трета,
глава Четвърта от Наредба №6 от 24.02.2014г. за присъединяване на производи-
тели и клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителните
електрически мрежи.

Становището се издава съгласно изискванията и процедурите по ЗУТ и служи
единствено за разработване на ПВИ (подробен устройствен план) и е със срок
една година, считано от датата на издаването му.

Руслан Радев

Директор дирекция
"Развитие на мрежата и строителство"

Валентин Калчев

Началник отдел
"Развитие на мрежата"

Изх. № ПВИ-2673/19.01.2022г.

"АГРО ГТ" ЕООД
ул. "Московска" №47
обл. София, общ. Столична
ПК 1000, гр. София

**ОТНОСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ КЪМ
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА**

Във връзка с постъпило Ваше искане за предварително проучване възможности-
те за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия с наш
вх. №2101029917/29.12.2021г. за:

Обект: Фотоволтаична електрическа централа
Местонахождение на обекта:
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Населено място/землище: с.Искър
Имот №: ПИ 32860.10.123

Заявена мощност: **141.96 kW**

,бихме желали да Ви уведоим за следното:

Присъединяването на електрическата централа в желания от Вас мрежови енер-
гиен район може да се осъществи към съществуващата електроразпределителна
мрежа, посредством съществуваща или новоизградена килия в закритата разпре-
делителна уредба (ЗРУ) 20 kV на подстанция "Вълчи дол" 110/20kV.

Присъединяването следва да се извърши съгласно разпоредбите на част Трета,
глава Четвърта от Наредба №6 от 24.02.2014г. за присъединяване на производи-
тели и клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителните
електрически мрежи.

Становището се издава съгласно изискванията и процедурите по ЗУТ и служи
единствено за разработване на ПУП (подробен устройствен план) и е със срок
една година, считано от датата на издаването му.

Руслан Радев

Директор дирекция
"Развитие на мрежата и строителство"

Валентин Калчев

Началник отдел
"Развитие на мрежата"

Изм. № ПВИ-2672/19.01.2022г.

"АГРО ГТ" ЕООД
ул. "Московска" №47
обл. София, общ. Столична
ИК 1000, гр. София

**ОТНОСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ КЪМ
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА**

Във връзка с постъпило Ваше искане за предварително проучване възможности-
те за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия с наш
вх. №2101029913/29.12.2021г. за:

Обект: Фотоволтаична електрическа централа

Местонахождение на обекта:

Област: Варна

Община: Вълчи дол

Населено място/землище: с.Искър

Имот №: ПИ 32860.10.415

Заявена мощност: **141.96 kW**

,бихме желали да Ви уведомим за следното:

Присъединяването на електрическата централа в желания от Вас мрежови енер-
гисн район може да се осъществи към съществуващата електроразпределителна
мрежа, посредством съществуваща или новоизградена килия в закритата разпре-
делителна уредба (ЗРУ) 20 kV на подстанция "Вълчи дол" 110/20kV.

Присъединяването следва да се извърши съгласно разпоредбите на част Трета,
глава Четвърта от Наредба №6 от 24.02.2014г. за присъединяване на производи-
тели и клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителните
електрически мрежи.

Становището се издава съгласно изискванията и процедурите по ЗУТ и служи
единствено за разработване на ПУИ (подробен устройствен план) и е със срок
една година, считано от датата на издаването му.

Руслан Радев

Директор дирекция
"Развитие на мрежата и строителство"

Валентин Калчев

Началник отдела
"Развитие на мрежата"

Изх. № ПВИ-2674/19.01.2022г.

"АГРО ГТ" ЕООД
ул. "Московска" №47
обл. София, общ. Столична
ПК 1000, гр. София

**ОТНОСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ КЪМ
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА**

Във връзка с постъпило Ваше искане за предварително проучване възможности-
те за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия с наш
вх. №2101029919/29.12.2021г. за:

Обект: Фотоволтаична електрическа централа
Местонахождение на обекта:
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Населено място/землище: с.Искър
Имот №: ПИ 32860.45.25

Заявена мощност: **141.96 kW**

,бихме желали да Ви уведомим за следното:

Присъединяването на електрическата централа в желания от Вас мрежови енер-
гиен район може да се осъществи към съществуващата електроразпределителна
мрежа, посредством съществуваща или новоизградена килия в закритата разпре-
делителна уредба (ЗРУ) 20 kV на подстанция "Вълчи дол" 110/20kV.
Присъединяването следва да се извърши съгласно разпоредбите на част Трета,
глава Четвърта от Наредба №6 от 24.02.2014г. за присъединяване на производи-
тели и клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителните
електрически мрежи.

Становището се издава съгласно изискванията и процедурите по ЗУТ и служи
единствено за разработване на ПУП (подробен устройствен план) и е със срок
една година, считано от датата на издаването му.

Руслан Радев

Директор дирекция
"Развитие на мрежата и строителство"

Валентин Калчев

Началник отдел
"Развитие на мрежата"



Изх. № ПВИ-2666/20.01.2022г.

"СУКО" ЕООД
ул. "Граф Игнатиев" №17
обл. Варна, общ. Варна
ИК 9000, гр. Варна

**ОТНОСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ КЪМ
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА**

Във връзка с постъпило Ваше искане за предварително проучване възможности-
те за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия с наш
вх. №2101029894/29.12.2021г. за:

Обект: Фотоволтаична електрическа централа
Местонахождение на обекта:
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Населено място/земище: с.Искър
Имот №: ПИ 32860.45.26

Заявена мощност: 121 kW

бихме желали да Ви уведомим за следното:

Присъединяването на електрическата централа в желания от Вас мрежови енер-
гиен район може да се осъществи към съществуващата електроразпределителна
мрежа, посредством съществуваща или новоизградена кития в закритата разпре-
делителна уредба (ЗРУ) 20 kV на подстанция "Вълчи дол" 110/20kV.
Присъединяването следва да се извърши съгласно разпоредбите на част Трета,
глава Четвърта от Наредба №6 от 24.02.2014г. за присъединяване на производи-
тели и клиенти на електрическа енергия към преносна и разпределителните
електрически мрежи.

Становището се издава съгласно изискванията и процедурите по ЗУТ и служи
единствено за разработване на ПУП (подробен устройствен план) и е със срок
една година, считано от датата на издаването му.

Руслан Радев

Директор дирекция
"Развитие на мрежата и строителство"

Валентин Калчев

Началник отдел
"Развитие на мрежата"

Изх. № ПВИ-2667/20.01.2022г.

"СУКО" ЕООД
ул. "Граф Игнатиев" №17
обл. Варна, общ. Варна
ИК 9000, гр. Варна

**ОТНОСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ КЪМ
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА**

Във връзка с постъпило Ваше искане за предварително проучване възможности-
те за присъединяване на **обект на производител на електрическа енергия** с наш
вх. №2101029900/29.12.2021г. за:

Обект: Фотоволтаична електрическа централа

Местонахождение на обекта:

Област: Варна

Община: Вълчи дол

Населено място/землище: с. Искър

Имот №: ПИ 32860.45.46

Заявена мощност: **135.3 kW**

,бихме желали да Ви уведомим за следното:

Присъединяването на електрическата централа в желания от Вас мрежови енер-
гиен район може да се осъществи към съществуващата електроразпределителна
мрежа, посредством съществуваща или новоизградена килия в закритата разпре-
делителна уредба (ЗРУ) 20 kV на подстанция "Вълчи дол" 110/20kV.

Присъединяването следва да се извърши съгласно разпоредбите на част Трета,
глава Четвърта от Наредба №6 от 24.02.2014г. за присъединяване на производи-
тели и клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителните
електрически мрежи.

Становището се издава съгласно изискванията и процедурите по ЗУТ и служи
единствено за разработване на ПУП (подробен устройствен план) и е със срок
една година, считано от датата на издаването му.

Руслан Радев

Директор дирекция
"Развитие на мрежата и строителство"

Валентин Катчев

Началник отдел
"Развитие на мрежата"

Изх. № ПВИ-2668/20.01.2022г.

"СУКО" ЕООД
ул. "Граф Игнатиев" №17
обл. Варна, общ. Варна
ИК 9000, гр. Варна

**ОТНОСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ КЪМ
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА**

Във връзка с постъпило Ваше искане за предварително проучване възможности-
те за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия с наш
вх. №2101029903/29.12.2021г. за:

Обект: Фотоволтаична електрическа централа
Местонахождение на обекта:
Област: Варна
Община: Вълчи дол
Населено място/землище: с.Искър
Имот №: ПИ 32860.45.67

Заявена мощност: **2069.10 kW**

,бихме желали да Ви уведомим за следното:

Присъединяването на електрическата централа в желания от Вас мрежови енер-
гиен район може да се осъществи към съществуващата електроразпределителна
мрежа, посредством съществуваща или новоизградена килия в закритата разпре-
делителна уредба (ЗРУ) 20 kV на подстанция "Вълчи дол" 110/20kV.

Присъединяването следва да се извърши съгласно разпоредбите на част Трета,
глава Четвърта от Наредба №6 от 24.02.2014г. за присъединяване на производи-
тели и клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителните
електрически мрежи.

Становището се издава съгласно изискванията и процедурите по ЗУТ и служи
единствено за разработване на ПУП (подробен устройствен план) и е със срок
една година, считано от датата на издаването му.

Руслан Радев

Директор дирекция
"Развитие на мрежата и строителство"

Валентин Калчев

Началник отдел
"Развитие на мрежата"